

上伊那クリーンセンター

	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号系	一般ごみ	トン	1,728.46	965.64	1,727.13	1,676.37	1,262.37	1,251.68	860.78	1,719.46	881.44	1,720.72	453.02	1,597.21	15,844.28
2号系	一般ごみ		500.00	1,772.20	1,572.19	972.40	1,129.20	1,752.74	796.20	1,689.38	1,779.39	422.99	1,618.57	1,781.80	15,787.06
合計	一般ごみ		2,228.46	2,737.84	3,299.32	2,648.77	2,391.57	3,004.42	1,656.98	3,408.84	2,660.83	2,143.71	2,071.59	3,379.01	31,631.34

测定位置:溶融炉絞部		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	平均	℃	850以上	1,215	1,218	1,216	1,202	1,213	1,217	1,215	1,238	1,237	1,248	1,251	1,246
2号系	平均			1,220	1,236	1,236	1,221	1,217	1,223	1,218	1,225	1,234	1,240	1,241	1,226

[illegible]

測定位置:煙突測定口		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	最大	ppm/4h	30以下	12.8	14.8	13.5	19.3	22.2	17.7	20.5	14.0	23.0	12.9	23.5	14.2
2号系	最大			19.4	15.9	17.6	14.8	22.3	23.2	19.9	17.2	14.3	21.8	18.1	18.6

[illegible]

6 排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

測定位置:煙突測定口	単位	法規制値	自主基準値	1号系		2号系	
				1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した月日				2024/5/9	2024/12/5	2024/5/10	2024/12/6
結果の得られた月日				2024/6/5	2025/1/6	2024/6/5	2025/1/6
ばいじん	g/㎡N	0.08	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
いおう酸化物	ppm	約4,500	50	1.7	1.2	5.1	2.3
塩化水素	ppm	430	50	28	24	26	23
窒素酸化物	ppm	250	100	66	58	75	45
水銀	μ g/㎡N	50	30	7.8	6.1	2.4	11
ダイオキシン類	ng-TEQ/㎡N	1	0.1	0.0022	0.0027	0.015	0.0045

7 搬出実績

搬出物	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
溶融スラグ	トン	179.29	135.16	130.44	90.41	137.53	162.68	153.14	148.03	36.87	199.84	189.87	27.41	1,590.67
金属類		22.84	22.07	26.21	20.39	19.61	15.82	12.93	21.58	25.69	21.19	13.39	28.61	250.33
飛灰処理物		76.63	112.24	118.24	112.26	71.97	108.18	51.59	139.55	99.63	84.30	75.51	123.34	1,173.44
処理困難物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35

8 電力

電力量	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
買電電力量	kwh/月	950	540	110	11,010	2,680	970	119,780	0	1,500	3,620	1,720	180	143,060
発電電力量		921,800	1,129,440	1,324,080	1,069,390	954,390	1,191,840	665,800	1,345,710	1,058,990	860,370	830,060	1,373,210	12,725,080
売電電力量		339,860	476,930	638,950	444,230	331,510	529,070	297,280	683,930	437,480	271,160	286,700	655,140	5,392,240

(所内メーター値)

上伊那クリーンセンター

	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号系	一般ごみ	トン	1,622.16	1,694.09	924.89	1,816.93	1,765.02	1,741.03	583.94	1,755.66	1,484.96	1,817.99	585.54	1,691.84	17,484.05
2号系	一般ごみ		657.24	1,701.53	1,745.23	1,245.95	1,720.33	1,751.14	548.87	1,741.00	1,807.72	519.97	1,701.29	1,703.99	16,844.26
合計	一般ごみ		2,279.40	3,395.62	2,670.12	3,062.88	3,485.35	3,492.17	1,132.81	3,496.66	3,292.68	2,337.96	2,286.83	3,395.83	34,328.31

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(常時測定)

測定位置:溶融炉絞部		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	平均	℃	850以上	1,218	1,221	1,221	1,223	1,221	1,218	1,219	1,229	1,218	1,218	1,229	1,220
2号系	平均			1,236	1,238	1,248	1,243	1,236	1,241	1,238	1,237	1,233	1,234	1,248	1,226

[illegible]

測定位置:煙突測定口		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	最大	ppm/4h	30以下	13.0	18.3	20.2	14.2	18.1	19.5	16.4	16.9	10.3	9.4	7.0	8.9
2号系	最大			12.0	18.8	18.7	19.1	21.8	18.2	22.0	16.3	16.5	12.2	9.4	12.9

[illegible]

6 排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

測定位置:煙突測定口	単位	法規制値	自主基準値	1号系		2号系	
				1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した月日				2023/5/24	2023/11/29	2023/5/25	2023/11/30
結果の得られた月日				2023/6/15	2023/12/21	2023/6/15	2023/12/21
ばいじん	g/ｍ³N	0.08	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
いおう酸化物	ppm	約4,500	50	1.3	4.1	2.6	1.6
塩化水素	ppm	430	50	19	29	16	21
窒素酸化物	ppm	250	100	67	57	58	44
水銀	μ g/ｍ³N	50	30	1.5	0.83	0.72	0.28
ダイオキシン類	ng-TEQ/ｍ³N	1	0.1	0.0061	0.0013	0.00069	0.0034

7 搬出実績

搬出物	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
熔融スラグ	トン	175.35	73.54	133.53	159.97	117.80	58.82	104.10	180.71	87.16	153.38	125.04	194.12	1,563.52
金属類		22.6	35.98	26.87	26.43	31.4	22.47	10.87	27.20	35.73	26.02	11.19	26.15	302.91
飛灰処理物		83.32	129.57	114.86	94.69	106.47	114.68	62.87	113.66	102.76	82.82	105.89	110.29	1,221.88
処理困難物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07

8 電力

電力量	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
買電電力量	kwh/月	860	220	640	1,150	7,050	0	174,330	10	770	2,210	1,590	20	188,850
発電電力量		946,920	1,395,700	1,027,310	1,197,800	1,347,360	1,373,440	449,580	1,365,220	1,280,910	907,440	891,680	1,387,010	13,570,370
売電電力量		385,070	714,410	424,210	529,380	658,240	684,630	207,290	689,570	613,560	311,910	332,470	694,860	6,245,600

(所内メーター値)

上伊那クリーンセンター

	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号系	一般ごみ	トン	1,154.93	1,125.21	1,736.40	1,136.05	1,410.69	1,737.71	1,184.33	1,165.20	1,678.37	1,300.13	1,566.25	390.96	15,586.23
2号系	一般ごみ		1,642.42	1,336.47	1,105.29	1,725.34	1,024.27	1,684.28	919.00	1,223.76	1,617.41	512.51	1,538.94	1,660.58	15,990.27
合計	一般ごみ		2,797.35	2,461.68	2,841.69	2,861.39	2,434.96	3,421.99	2,103.33	2,388.96	3,295.78	1,812.64	3,105.19	2,051.54	31,576.50

測定位置:溶融炉絞部		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	平均	℃	850以上	1,224	1,218	1,224	1,225	1,208	1,215	1,222	1,221	1,216	1,213	1,221	1,223
2号系	平均			1,223	1,220	1,212	1,223	1,218	1,222	1,225	1,223	1,224	1,219	1,226	1,231

[illegible]

測定位置:煙突測定口		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	最大	ppm/4h	30以下	9.0	13.0	10.0	21.3	11.0	14.6	13.1	17.0	15.2	24.7	11.7	16.0
2号系	最大			11.0	13.0	13.0	14.5	23.4	22.2	17.5	14.0	16.7	23.5	16.8	19.9

[illegible]

6 排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

測定位置:煙突測定口	単位	法規制値	自主基準値	1号系		2号系	
				1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した月日				2022/5/24	2022/12/6	2022/5/25	2022/12/7
結果の得られた月日				2022/6/15	2022/12/26	2022/6/15	2022/12/26
ばいじん	g/㎡N	0.08	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
いおう酸化物	ppm	約4,500	50	1.3	0.5	2.1	2.5
塩化水素	ppm	430	50	21	19	21	19
窒素酸化物	ppm	250	100	61	65	66	63
水銀	μ g/㎡N	50	30	3.0	0.92	10.0	1.4
ダイオキシン類	ng-TEQ/㎡N	1	0.1	0.0037	0.0022	0.0040	0.0150

7 搬出実績

搬出物	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
溶融スラグ	トン	167.81	99.72	60.08	168.57	172.79	19.93	191.98	227.37	112.26	122.31	116.89	96.97	1,556.68
金属類		25.79	25.10	27.01	23.77	20.93	27.1	22.08	19.61	28.67	15.81	24.51	20.36	280.74
飛灰処理物		116.46	95.83	114.72	114.95	96.79	119.99	116.48	63.84	122.31	67.61	133.51	95.64	1,258.13
処理困難物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57

8 電力

電力量	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
買電電力量	kwh/月	590	590	1,360	630	4,950	30	116,770	61,030	1,950	90,350	10	1,710	279,970
発電電力量		1,146,620	1,036,630	1,153,420	1,132,630	967,230	1,342,790	788,330	945,270	1,373,220	731,050	1,235,690	848,470	12,701,350
売電電力量		525,630	420,380	526,610	488,630	360,430	673,430	393,240	488,140	703,810	288,390	641,390	282,090	5,792,170

(所内メーター値)

上伊那クリーンセンター

	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号系	一般ごみ	トン	1,676.53	1,696.47	436.92	1,650.56	1,647.04	1,266.17	1,775.60	809.80	1,797.00	1,795.16	1,159.09	1,657.37	17,367.71
2号系	一般ごみ		1,308.10	816.01	1,701.95	1,793.22	1,210.14	1,680.19	1,572.53	510.94	1,465.71	469.67	690.43	1,616.31	14,835.20
合計	一般ごみ		2,984.63	2,512.48	2,138.87	3,443.78	2,857.18	2,946.36	3,348.13	1,320.74	3,262.71	2,264.83	1,849.52	3,273.68	32,202.91

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(常時測定)

測定位置:溶融炉絞部		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	平均	℃	850以上	1,225	1,218	1,214	1,210	1,230	1,241	1,233	1,230	1,206	1,228	1,212	1,214
2号系	平均			1,244	1,220	1,209	1,205	1,214	1,227	1,226	1,198	1,202	1,194	1,217	1,219

[illegible]

測定位置:煙突測定口		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	最大	ppm/4h	30以下	12.0	9.0	9.0	12.0	10.0	6.0	6.0	6.0	7.0	8.0	7.0	5.0
2号系	最大			9.0	10.0	12.0	10.0	11.0	11.0	15.0	12.0	9.0	8.0	6.0	11.0

[illegible]

6 排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

測定位置:煙突測定口	単位	法規制値	自主基準値	1号系		2号系	
				1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した月日				2021/5/27	2021/12/7	2021/5/27	2021/12/7
結果の得られた月日				2021/6/29	2021/12/28	2021/6/29	2021/12/28
ばいじん	g/ｍ ³ N	0.08	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
いおう酸化物	ppm	約4,500	50	1未満	1	1未満	1
塩化水素	ppm	430	50	20	20	20	20
窒素酸化物	ppm	250	100	66	69	62	64
水銀	μ g/ｍ ³ N	50	30	1.9	5.0	0.74	2.0
ダイオキシン類	ng-TEQ/ｍ ³ N	1	0.1	0.0001	0.0018	0.0047	0.0041

7 搬出実績

搬出物	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
溶融スラグ	トン	93.00	277.21	85.65	179.67	86.11	0.00	372.47	104.08	0.00	204.75	69.79	241.60	1,714.3
金属類		26.83	25.27	18.07	25.13	20.54	25.09	29.81	10.96	29.73	18.30	14.46	24.46	268.7
飛灰処理物		129.97	99.44	84.84	119.98	84.43	111.07	124.85	50.85	124.49	84.73	68.13	103.73	1,186.5
処理困難物		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.42	0.42

8 電力

電力量	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
買電電力量	kwh/月	180	1,140	1,560	1,910	36,490	30,410	170	115,980	80	550	67,430	290	256,190
発電電力量		1,241,740	1,041,200	878,980	1,330,510	1,106,950	1,125,130	1,335,890	523,880	1,304,200	922,640	723,120	1,336,570	12,870,810
売電電力量		597,190	411,220	299,560	646,530	517,220	537,240	673,740	213,300	650,290	353,390	305,030	659,160	5,863,870

(所内メーター値)

上伊那クリーンセンター

	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号系	一般ごみ	トン	1,373.98	1,107.45	1,722.73	1,806.18	1,086.72	1,758.23	1,774.05	797.88	1,782.23	1,805.58	545.78	1,509.26	17,070.07
2号系	一般ごみ		1,550.16	1,682.51	1,411.50	613.87	1,769.25	1,369.00	1,622.86	956.32	1,495.11	248.84	1,606.73	1,718.82	16,044.97
合計	一般ごみ		2,924.14	2,789.96	3,134.23	2,420.05	2,855.97	3,127.23	3,396.91	1,754.20	3,277.34	2,054.42	2,152.51	3,228.08	33,115.04

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(常時測定)

測定位置:溶融炉絞部		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	平均	℃	850以上	1,254	1,244	1,234	1,222	1,223	1,213	1,216	1,230	1,243	1,239	1,233	1,234
2号系	平均			1,239	1,225	1,224	1,218	1,209	1,205	1,204	1,218	1,220	1,218	1,228	1,213

測定位置:バグフィルタ入口		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	平均	℃	概ね 200以下	180	180	180	180	180	180	181	180	180	180	180	180
2号系	平均			180	180	180	180	180	180	181	180	180	180	180	180

測定位置:煙突測定口		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	最大	ppm/4h	30以下	8.8	14.9	21.9	22.4	12.7	12.3	14.3	10.1	13.4	11.1	8.4	9.7
2号系	最大			14.8	16.5	19.1	13.0	16.4	14.9	19.4	17.4	19.6	10.9	13.4	25.8

[illegible]

6 排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

測定位置:煙突測定口	単位	法規制値	自主基準値	1号系		2号系	
排ガスを採取した月日				5/27	11/26	5/27	11/26
結果の得られた月日				7/9	12/25	7/9	12/25
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
いおう酸化物	ppm	約4,500	50	11	3	13	1
塩化水素	ppm	430	50	37	17	65	22
窒素酸化物	ppm	250	100	40	63	44	71
水銀	μg/m ³ N	50	30	0.12	1.6	0.064	2
ダイオキシン類	排ガスを採取した月日			5/26	11/26	5/26	11/26
	結果の得られた月日			6/20	12/25	6/20	12/25
	ng-TEQ/m ³ N	1	0.1	0.0029	0.0049	0.0030	0.014

7 搬出実績

搬出物	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
溶融スラグ	トン	318.37	0.00	108.96	198.48	278.14	0.00	177.49	238.03	442.36	24.61	99.12	264.41	2,149.97
金属類		27.26	29.31	33.71	15.14	26.04	30.40	29.65	18.85	32.92	16.07	18.06	28.69	306.10
飛灰処理物		122.41	92.03	115.34	77.37	105.60	107.69	122.49	61.10	114.71	72.84	74.46	128.04	1,194.08
処理困難物		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55

8 電力

電力量	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
買電電力量	kwh/月	190	760	150	2,930	1,450	170	9,030	93,730	170	920	2,150	90	111,740
発電電力量		1,188,750	1,180,860	1,265,320	990,190	1,133,200	1,253,970	1,341,720	686,260	1,317,070	829,970	856,890	1,323,260	13,367,460
売電電力量		565,680	536,000	602,470	393,220	474,740	587,280	662,820	337,430	632,260	270,680	309,960	643,210	6,015,750

(所内メーター値)

上伊那クリーンセンター

	種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号系	一般ごみ	トン	1,659.5	1,674.5	1,255.0	982.7	1,795.4	1,740.9	1,317.1	1,362.6	1,346.9	908.6	1,674.9	1,780.0	17,498.1
2号系	一般ごみ		1,643.9	873.7	1,709.1	1,788.4	1,673.4	1,477.6	1,191.3	1,463.6	1,798.2	940.8	1,352.9	914.9	16,827.6
合計	一般ごみ		3,303.4	2,548.2	2,964.1	2,771.1	3,468.8	3,218.4	2,508.4	2,826.2	3,145.1	1,849.4	3,027.9	2,694.9	34,325.7

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(常時測定)

測定位置:溶融炉絞部		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	平均	℃	850以上	1,275	1,257	1,245	1,201	1,233	1,243	1,237	1,250	1,250	1,247	1,251	1,239
2号系	平均			1,278	1,239	1,280	1,234	1,248	1,237	1,235	1,245	1,264	1,284	1,262	1,241

[illegible]

測定位置:煙突測定口		単位	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号系	最大	ppm/4h	30以下	22.6	20	10.7	24.1	12.7	15.6	9.5	7.1	8.2	6.0	9.0	8.8
2号系	最大			15.0	14.7	10.8	23.5	18.5	19.0	10.7	13.2	14.1	16.1	17.3	14.8

[illegible]

6 排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

測定位置:煙突測定口	単位	法規制値	自主基準値	1号系		2号系	
				1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した月日				2019/5/31	2019/11/27	2019/5/31	2019/11/27
結果の得られた月日				2019/7/4	2020/1/15	2019/7/4	2020/1/15
ばいじん	g/ｍ ³ N	0.08	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
いおう酸化物	ppm	約4,500	50	7	9	10	7
塩化水素	ppm	430	50	36	22	36	30
窒素酸化物	ppm	250	100	55	41	59	49
水銀	μ g/ｍ ³ N	50	30	11	1.1	5.9	3.3
ダイオキシン類	ng-TEQ/ｍ ³ N	1	0.1	0.0021	0.0016	0.0024	0.0028

7 搬出実績

搬出物	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
溶融スラグ	トン	91.0	123.51	72.14	78.36	72.46	104.09	220.21	108.24	160.52	169.41	167.72	60.58	1,428.2
金属類		26.8	17.68	21.68	17.27	25.42	22.19	18.63	18.00	21.36	14.30	17.97	19.48	240.8
飛灰処理物		96.6	107.54	104.27	106.30	103.67	100.74	88.84	101.21	122.09	76.36	103.21	97.33	1,208.2
処理困難物		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.60	0.60

8 電力

電力量	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
買電電力量	kwh/月	620	1,630	4,870	4,840	180	2,480	102,150	45,860	1,060	2,510	3,290	1,100	170,590
発電電力量		1,325,150	1,089,630	1,200,400	1,112,500	1,379,050	1,266,810	970,370	1,106,750	1,230,300	726,570	1,169,080	1,082,050	13,658,660
売電電力量		690,700	444,610	534,310	444,500	659,940	592,610	464,770	556,460	566,770	178,950	574,860	457,220	6,165,700

(所内メーター値)