

6 排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

測定位置:煙突測定口	単位	法規制値	自主基準値	1号系		2号系	
				1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスを採取した月日				2021/5/27	2021/12/7	2021/5/27	2021/12/7
結果の得られた月日				2021/6/29	2021/12/28	2021/6/29	2021/12/28
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
いおう酸化物	ppm	約4,500	50	1未満	1	1未満	1
塩化水素	ppm	430	50	20	20	20	20
窒素酸化物	ppm	250	100	66	69	62	64
水銀	μg/m ³ N	50	30	1.9	5.0	0.74	2.0
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	1	0.1	0.0001	0.0018	0.0047	0.0041

7 搬出実績

搬出物	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
溶融スラグ	トン	93.00	277.21	85.65	179.67	86.11	0.00	372.47	104.08	0.00	204.75			1,402.9
金属類		26.83	25.27	18.07	25.13	20.54	25.09	29.81	10.96	29.73	18.30			229.7
飛灰処理物		129.97	99.44	84.84	119.98	84.43	111.07	124.85	50.85	124.49	84.73			1,014.7
処理困難物		0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.00

8 電力

電力量	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
買電電力量	kwh/月	180	1,140	1,560	1,910	36,490	30,410	170	115,980	80	550			188,470
発電電力量		1,241,740	1,041,200	878,980	1,330,510	1,106,950	1,125,130	1,335,890	523,880	1,304,200	922,640			10,811,120
売電電力量		597,190	411,220	299,560	646,530	517,220	537,240	673,740	213,300	650,290	353,390			4,899,680

(所内メーター値)